

Täyttöalue (13000mm x 6000mm)

Mitoitus SFS 3352 mukaisesti  
Pinnoite: 200mm betonilaatta  
Betonilaatan alle HDPE-kalvotus  
2,0mm  
Olemassa olevat täyttökaivot  
Täyttöputkiin HST sisäputki (suorat  
täytöt) Olemassa oleva  
ilmaputkipatteri. Ilmaputket uusitaan  
Secon-X 50

Valomainos

**Keskustie**

Säiliöiden huoltokaivot 4kpl:

Asennetaan uudet tiiviit satulat jotka laminoidaan kiinni säiliöön  
Uudet tiiviit lujitemuoviset huoltokaivot Komposiittikansistot  
(viheralueelle) Huoltokaivojen läpiviennit tiiviillä  
yhteillä (KPS&Fibreline)

HEK

Polttonesteputkitusten alle  
HDPE-kalvotus 2mm

Säiliöalueen pohjakalvo  
- Bentonitiimatto + 2mm HDPE-kalvo  
- Pumppaamo / hiilivetyjen tarkkailukaivo

HEK

HEK

Jakelualue

Mitoitus SFS 3352 mukaisesti  
Pinnoite: Betonikiveys 80mm  
Kivetyksen alle HDPE-kalvotus 2,0mm  
Jakelumittareiden alle uudet tiiviit mittarinaluskaivot Imu- ja KTO-  
putkitus uusitaan Secon-X 40 Olemassa olevat mittarikorokkeet  
Olemassa oleva mittarikatos

NOK PEK

**Huoltoasema**

#### Kaivot ja viemärointi

Olemassa olevat HEK-kaivot tarkistetaan ja uusitaan tarvittaessa  
Öljynerotin kaivoksi vaihdetaan 1-luokkainen Wavin-Labk EuroPEK Roo Safe NS3  
Näytteenotto- ja sulkukaivoksi vaihdetaan Wavin-Labko EuroNOK  
Viemäriputket uusitaan HTP110, ölynkestävät tiivisteet

|                                     |               |             |                       |                   |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| kaup.osa/kylä                       | kortteli/tila | tontti/rn:o | Piirustuksen sisältö  | Mittakaava        |
|                                     |               |             | <b>Asemapiirustus</b> | <b>n. 1:500</b>   |
| Kohteen nimi ja osoite              |               |             | Merkkien selitykset   |                   |
| <b>SEO Oitti</b>                    |               |             |                       |                   |
| Keskustie, 12100 OITTI              |               |             |                       |                   |
| <b>PTI Oy</b>                       |               | Tekijä      | Pvm.                  |                   |
| Kivisalmentie 625, 77700 RAUTALAMPI |               | <b>JT</b>   | <b>17.12.2012</b>     |                   |
| puh:010 632 140                     |               |             |                       |                   |
|                                     |               |             | 20 m <sup>2</sup>     | Polttonestesäiliö |
|                                     |               |             |                       | Mittarikoroke     |